



Prise de T°C produits en cas de T°C non conforme en chambre froide

| | |
|----------|------------|
| Code : | SF_E_LO_05 |
| Version: | 1 |
| Date: | 15/01/2021 |

SITE : DATE : ZONE DE STOCKAGE :

Rappel : En cas de T°C non conforme en chambre froide (Voir SF_I_MO_12 Etat d'urgence) pendant plus de **4h**, relevez la T°C des produits les plus sensibles **toutes les 30 minutes** jusqu'à ce que la T°C de la chambre soit à nouveau conforme.

Si la marchandise est déplacée, veillez à ce que la T°C du nouvel espace de stockage soit contrôlée et enregistrée.

*Prise de T°C entre unités de vente puis à cœur si non conforme – Choisir 4 produits à 4 emplacements différents

Si Retour à la normale de la T°C de stockage, date et heure :
Editer la courbe de T°C et l'agrafer avec ce formulaire.

Si la panne perdure et risque de dépassement des limites T°C acceptables pour les produits :

Actions réalisées suite au non-retour à la normale, en précisant le nom des intervenants :

→ Déplacement de la marchandise : autre zone : camion : autre (à préciser) :
(Editer la courbe correspondante ou autre suivi T°C de la zone et l'agrafer au formulaire)

- Marchandise mise aux rebuts (liste des produits mis aux rebuts et autres justificatifs à agrafez au formulaire)
 - Acquittement de l'alarme réalisé
 - Autres actions réalisées :

Rappel : si la température des produits dépasse la valeur limite acceptable, une fiche d'amélioration doit être ouverte
N° de la fiche d'amélioration :

L'ensemble des documents doivent être transmis au Directeur d'exploitation.

Commentaires et Validation du DF :